

Situácia M 1:100

LEGENDA POTRUBÍ

- SO 02
ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU
- SO 03
ROZŠÍRENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE
- SO 04
ROZŠÍRENIE NTL PLYNOVODU
PE100-RC D=90 PE 100 SDR 11 (MIN. PE 80 SDR 17) PN 2,1kPa
ELEKTRODIFÚZNE ZVAROVANÉ SPOJE ELEKTROTVAROVKAMI
- NTL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD D=40
PE 100 SDR 11 (MIN. PE 80 SDR 17) PN 2,1kPa
ELEKTRODIFÚZNE ZVAROVANÉ SPOJE ELEKTROTVAROVKAMI
- H-80

HYDRANT DN-80 podzemný , vzdušník
- RŠ1-3


REVÍZNA, KONTROLNÁ A ČISTIACA ŠACHTA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE Ø800
- RŠj

REVÍZNA ŠACHTA existujúca
- ORIENTAČNÝ STLPIK

MINIMÁLNA VZDIALENOSŤ PODZ. VEDENÍ
PODĽA STN 73 6005

| VEDENIE | SÚBEH [m] | KRÍŽOVANIE [m] |
|--------------------|--------------------------------|----------------|
| S OZN. A NN KÁBLOM | 0,6 | 0,4 |
| S VN KÁBLOM | 0,6 | 0,4 |
| S VODOVODOM | 0,5 | 0,15 |
| S KANALIZÁCIOU | 1,0 (PRED NAP. BUDOVOU 0,4) | 0,5 |

DETAIL ULOŽENIA PLYN. POTRUBIA
SCHÉMATICKY



POZNÁMKA :
INŽINIERSKE SIETE SÚ ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE !
PRED ZAĤAĤENÍM ZEMNÝCH PRÁČ, INVESTOPRÁČ ZABEZPEČÍ VYTÝČENIE EXISTUJÚCICH PODZEMNÝCH VEDENÍ !!!

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|
| HIP : Ing. M.MEDOŇ | Zodp. projektant : Jozef HVIZDA | Vypracoval : Tomáš HVIZDA | HVIZDA Jozef | |
| Investor : Obec Hažlín, Obecný úrad Hažlín, Hlavná 200, Hažlín | | | PROJEKTOVÁ CINNOST | |
| Ob. úrad : Hažlín | | | 086 22 Kobyly 76 | |
| Okres : Bardejov | | | ICO 30632706 DIC 1022190312 | |
| Názov stavby a lokalita : IBV - Majerová ulica, Hažlín | | | Formát : | 2x A4 |
| SO 04 : ROZŠÍRENIE NTL PLYNOVODU | | | Dátum : | 07 / 2018 |
| Obsah výkresu : Situácia | | | Stupen dok. : | PSP |
| | | | Č.zákazky : | |
| | | | Mierka : | Č.výkresu : |
| | | | 1 : 100 | 2 |